

Прокуратурой Комсомольского района проведена проверка соблюдения лицензионных требований управляющей компанией

Прокуратурой района проведены надзорные мероприятия по информации, размещенной в сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» о неисправности лифта в доме № 58, расположенного по улице Мурысева.

Установлено, что с 04.11.2023 по 08.11.2023 поступали заявки о неработающем пассажирском лифте, управляющей организацией устранение неполадок окончено лишь 11.11.2023, однако в силу Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, сроки устранения неисправностей лифта составляют 1 сутки с момента их обнаружения или заявки жильцов.

В этой связи прокуратурой района в управляющую организацию внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.